

大井上水道企業団給水装置工事申込書について

1. 給水装置工事申込申請について

(1) 給水工事の種別

・新設工事

配水管から新たに分岐する工事や、新規に量水器を設置する工事とします。

基本的に加入分担金が発生します。

量水器口径により加入分担金額が変わります。詳しくは、ホームページの「水道工事等業者向けページ」→「各種料金表」に記載していますのでご確認ください。

・改造工事

既存の給水装置に、新たな給水装置を増減させる工事とします。

例：一般住宅の建替え工事、自家用水道から上水道への切替工事、漏水修理に伴う切廻し工事等。

新たに配水管から分岐し、給水管を増縮径する工事の場合、旧給水管は、分岐止めとして下さい。(廃止工事相当)

増径に伴う加入分担金は、差額分を徴収します。

縮径に伴う加入分担金は、返金しません。

・仮設工事

仮設事務所等で、使用期間が概ね6ヶ月未満の給水装置を設置する工事とします。加入分担金は発生いたしません。

使用期間が概ね6ヶ月を超えるようであれば、新設工事又は、改造工事となります。新設工事の場合は、加入分担金が発生します。

・修繕工事

既存の給水装置を修繕するための工事とします。

・廃止工事

給水装置を廃止する場合の工事とします。

分岐止めを原則とし、サドル付分水栓コックでの閉栓又は、分岐チーズの撤去をして下さい。

加入分担金は、返金しません。

(2) 給水装置工事の内容

・屋内・屋外配管工事

配水管からの分岐(又は止水栓)から給水栓までの一貫した工事。

新規に量水器を取りつけ、給水栓を設置する場合に、加入分担金が発生します。

- ・屋外配管工事

配水管分岐から量水器 1 次側までの工事。

止水栓止めの場合、工事申込書『その他』の欄に明記し、先行工事等に関する承諾書を提出して下さい。

- ・屋内配管工事

量水器 2 次側から給水栓までの工事。

水質保持の観点から、使用材料には日本水道協会認証材料を使用して下さい。

新規に量水器を取りつけ、給水栓等を設置する場合、加入分担金が発生します。

地下式散水栓の設置は雨水、汚水等の逆流の恐れがあるため、原則禁止としています。但し、事前協議により逆流の恐れがないことが確認できた際には、申請を認める場合があります。

- ・屋外配管工事の原則事項

原則として 1 区画に 1 分岐、交差点内での分岐はできません。

1 区画に 2 分岐以上の給水装置がある場合には、使用しない給水装置は廃止工事とし給水申し込みをして下さい。

分岐口径はφ 20 mm 以上。

量水器ボックスの設置箇所に関しては、原則官民境より概ね 2.0 m 以内とし、駐車スペース、花壇、ガスボンベスペース等、維持管理が困難となる場所にならない様に、配慮して設計して下さい。設置箇所が平面管路延長で概ね 2.0 m を超える場合は、別途協議の上決定することとし、別途給水装置工事に関する承諾書を添付していただくこととします。

- ・屋外配管工事の指定材料

屋外配管工事においては、企業団の管理上工法・材料の指定があります。

サドル付分水栓

ダクタイル鋳鉄管からサドル付分水栓により分岐工事を行う場合、布設年度によりモルタルライニングと、エポキシライニングが存在するため、確認が必要となります。（エポキシライニングは G X 形より採用）

密着コア

C I P 用サドル付分水栓に使用する防食コアには『密着コア』を使用して下さい。なお、コアの挿入に関しては各メーカーの指定する挿入機を使用して確実に取り付けることとします。

＊前田バルブ工業㈱拡張式防食用密着コア（品番 SA-RM、SA-RP）

＊前澤給装工業㈱密着コア（コード 9 2 1 0 0 6）

＊㈱タブチパーフェクトスリーブ（品番 I P）

水道用ポリエチレン 2 層管・継手

管種は水道用ポリエチレン 2 層管（1 種管）、水道用ポリエチレン管ワンタッチ継手を使用し、曲げ配管時には原則エルボを使用して下さい。

開閉防止型止水栓（量水器ボックス内に取付）

φ 13 mm～φ 25 mmは、量水器 1 次側に開閉防止型止水栓を取り付けて下さい。

※前田バルブ工業(株)製開閉防止式ベストップバルブ L 形
（品番MV－BT－TL）

※前澤給装工業(株)製逆ボ伸縮止水栓KS型開閉防止型
（コード354732）

※カタログ上のKS型開閉防止2型（コード354621）とは型が違うので注意して下さい。

※(株)タブチ製L止水 盗防TA形青銅蝶ハンドル
（品番BLS－BTA）

※カタログ上のL止水栓逆流防止弁付ボール止水栓（品番BLS）とは型が違うので注意して下さい。

止水栓

宅地内に止水栓を設置する場合、φ 13 mm～φ 25 mmはシーリング止水栓又は、ボール止水栓（乙形）を使用し、止水栓筐には前澤化成工業(株)製のバルブボックス（検知金属入り）を使用して下さい。

仕切弁

道路上にバルブを設置する場合、青銅製ソフト型仕切弁（丸ハンドル形）を使用し、バルブ筐はアクアインテック(株)製ピットカバー（型式PC－15HH－1B－213）を使用して下さい。

※φ 30 mm～φ 50 mmのバルブを設置する場合は、宅地内でも道路上にバルブを設ける施工方法と同様にして下さい。

量水器ボックス

φ 13 mm～φ 25 mmは、前澤化成工業(株)製沈下防止型標準タイプ（企業団マーク入り）を使用して下さい。

※MB－20SF（量水器φ 13・20 mm）

※MB－25SF（量水器φ 25 mm）

φ 40・50 mmの量水器には、前澤給装工業(株)製メーターセットを使用して下さい。なお、事前協議が必要となります。

やむを得ず車乗入部に量水器を設置しなければならない場合には、アクアインテック(株)製量水器ボックス（小型）底板付き（品番KSF－43242A（φ 20 mmの量水器使用時）等）を使用し、量水器ボックスが破損することがないように留意してください。

（3）添付書類について

・原則事項

提出書類の用紙サイズはA4とします。

給水申込書は、建築物等の着手前に必ず提出して下さい。

・給水装置工事申込書

申込者住所の欄は申込時点での現住所を記入して下さい。

申込者氏名の欄は、フリガナの記入をお願いします。

株式会社→（カ）

代表取締役→（省略）

申込者続柄の欄には、給水装置の所有者となる方との続柄を記入して下さい。給水装置所有者本人、建築業者等。

申込者電話番号は、現住所の電話番号又は、携帯電話の番号を記入して下さい。

・位置図・案内図・公図写等

申請箇所が明確に分かるよう明記をお願いします。

・大井上水道企業団（1／1000）配管図

当企業団で写しを実費にてお渡しできます。

給水管の取り出し位置（分岐位置）と量水器設置位置を明記して下さい。

・平面図・立面図

給湯器、混合水栓等の給水装置、既設管、新設管、自家水道等、管種が明確に判別できるように製図願います。

出来る限り、青色[水]、赤色[湯]、緑色[井戸水]、既設管[破線]、新設管[実線]、等凡例を明記して下さい。

縮尺は任意とします。

自家用水道を上水道に切替える申請時には、上水道と自家用水道が切り離されていることがわかる図面を提出して下さい。

量水器1次側の配管については、漏水修理や配水管布設替工事の際に参考書類としますので、形状寸法や使用材料等の記入をお願いします。

・屋外（屋内）配管使用材料調書

配水管の分岐から量水器1次側までの材料を屋外材料調書に記入して下さい。

量水器2次側から給水栓までの材料を屋内材料調書に記入して下さい。

日本水道協会HP上で機器の確認が取れるように、器具の規格等の欄には、品番等又は規格・型式・認証番号を記入して下さい。

・道路（河川）占用許可申請書（3部）

大井上水道企業団企業長名で当企業団より道路（河川）管理者に提出します。（道路使用許可申請書は、工事事業者で申請して下さい）

各管理者へ許可申請書内容の確認を取ってから当企業団へ提出して下さい。

・建築確認済証の写し

建築確認を必要とする建築物の給水装置工事を行う場合に（第1面のみ）添付して下さい。

申請中の場合には□に☑を付けて、後日許可が下り次第必ず提出して下さい。

- ・私有地埋設承諾書

配水管から給水管を引き込む際、やむを得ず、他者の所有する土地に埋設する場合に添付して下さい。

同一区画内に別棟を建築する際も、土地所有者と給水装置所有者間で必要とします。

なお、申請する場合は、事前協議が必要となります。

- ・給水管所有者分岐承諾書

企業長の布設していない水道管（私設給水管）からやむを得ず分岐する場合に添付して下さい。

なお、申請する場合は、事前協議が必要となります。

- ・給水装置一部先行工事等注意事項承諾書

宅地造成等により、止水栓及び量水器ボックスまでの屋外工事を先行する（水道使用の目処が立っていない）場合や使用しない既存給水管を残存させる場合は、出水不良や漏水の恐れがあり、当企業団では対応いたしかねますので、申請者及び給水装置所有者了承のもと本承諾書を添付して下さい。

なお、申請する場合は、事前協議が必要となります。

- ・給水管管理に関する承諾書

量水器ボックスの設置位置に関し、規定値から外れる場合に添付していただきます。

なお、申請する場合は、事前協議が必要となります。

- ・受水槽を設置しないことに関する誓約書

受水槽設置について指導を受けたが、申請者の都合により、やむを得ず直結式給水となる場合は添付してください。

なお、申請する場合は、事前協議が必要となります。

- ・小規模貯水槽水道台帳（１部）

受水槽を設置する場合、有効容量合計 10 m³ 以下の場合に提出して下さい。

なお、申請用紙は協議時にお渡しします。

- ・簡易専用水道台帳（２部）

受水槽を設置する場合、有効容量合計 10 m³ 以上の場合に企業団経由で提出します。

なお、申請用紙は協議時にお渡しします。

（４）事前協議について

- ・事前協議が必要な場合

（１）土地利用事業承認が必要となる開発行為に供する給水装置工事。

（２）アパート等の集合住宅を建築しようとする場合。

（３）私有地埋設承諾書・給水管所有者分岐承諾書等の承諾書を必要とする場合。

(4) 宅地分譲の給水装置工事。

(5) その他一般住宅以外(工場、病院、デパート等)の給水装置工事。

- ・一般住宅に係わる事前協議

別紙資料1を参照して下さい。

- ・事前協議書が必要となった場合に提出する書類

- ＊事前協議書の鏡

- ＊位置図

- ＊計画図面

- ＊管網図

- ＊給水量算定根拠計算書

計画使用水量に対して引込み口径が適切であるかを判断させていただきます。

(5) 給水申込申請に伴う手数料

- ・審査手数料

配水管から分岐をする場合に、加入物件1件あたり、千円を徴収させていただきます。

例：宅地分譲による3件分の共用管を布設時は、三千円を徴収します。

アパート等の集合住宅の場合は、量水器の個数分を徴収します。

2. 給水装置工事検査申請について

(1) 添付書類について

- ・原則事項

提出書類の用紙サイズはA4とします。

給水装置工事完了後、速やかに提出して下さい。

- ・給水装置工事検査申請書

給水工事完了年月日について、仮設工事の場合は、工事が完了次第提出して下さい。

確認項目チェック表も忘れず提出をして下さい。

- ・給水装置工事申込書(副)の写し、案内図、管網図

給水申込申請時に添付したものを提出して下さい。

- ・平面図、立面図、屋外・屋内材料調書

竣工時の使用数量を記入し、提出して下さい。

- ・水圧テスト実施状況写真

分水工事や量水器2次側以降を施工した際には、必ず提出して下さい。

- ・占用工事完了届

占用工事完了届提出時に以下の写真添付をお願いします。

- * 着工前後
- * 配管状況
- * 一層ごとの埋め戻し状況
- * 仮舗装、本舗装施工状況
- * 本舗装の復旧面積が確認できる写真

提出書類の詳細については、各管理者のホームページを参照して下さい。

(2) 給水装置工事の竣工に伴う水压テストについて

・屋外工事

サドル付分水栓～第一止水栓(ベスストップバルブ)までの耐圧試験について

試験水压 1.0MPa の静水压を 5 分間加え水漏れ、変形、破損その他異常を生じていないこと(試験時の写真を添付)。

チーズによる取出しの場合には試験が困難であることから、耐圧試験は免除とします。但し、継手部での漏水等がないようより入念に施工して下さい。

・試験方法

- ① 配水管上にサドル付分水栓を設置する。(穿孔しないこと)
- ② 第一止水栓(ベスストップバルブ)まで配管する。
- ③ サドル付分水栓上部にテストポンプを取りつける。
- ④ 第一止水栓(ベスストップバルブ)より十分に空気を抜き止水する。
- ⑤ テストポンプにより徐々に試験水压に加圧する。
- ⑥ 試験水压に達したら、テストポンプのコックを閉じ、試験時間を保持。(ゲージを撮影)
- ⑦ 試験時間経過した後、異常のないことを確認。(ゲージを撮影)
- ⑧ 第一止水栓(ベスストップバルブ)から徐々に減圧してからテストポンプを撤去する。
- ⑨ 配水管に穿孔する。
- ⑩ 埋め戻し(占用工事の場合、埋め戻し材毎の写真撮影を行うこと)

・屋内工事

量水器～給水栓までの耐圧試験について

主任技術者の判断により、当該配水管の最大静水压に水撃圧を加算した、試験水压とし、試験時間を設定して下さい。

原則は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)第一条に定められた、1.75MPa の静水压を一分間加え、水漏れ、変形、破損その他異常を生じていないことを確認してください。

但し、同条第二号及び第三号に掲げる給水用具等は、バルブを閉じてから試験するようにお願いします。

なお、第四号に掲げる給水器具が含まれる場合には、さらに、0.02MPa(20KPa)の静水压を一分間加えて確認を行って下さい。

(3) 検査完了時に伴う手数料について

- ・検査手数料の納付

配水管から分岐した工事の場合に徴収します。検査終了後に当企業団が納付書を発行しますので、手数料の納付をお願いします。

審査手数料と同様、加入物件が1件あたり、千円を徴収させていただきます。

(4) 手直し工事について

- ・手直し工事

企業団検査員による検査において手直しが必要と判断された場合には、速やかに補修、変更等の作業を実施し完了を書面にて報告して下さい。

例：量水器ボックス内において、量水器2次側のガイドナットがボックス内の壁に当たっている場合。

ベスストップバルブ伸縮部分を伸ばした状態で施工していない場合。

量水器ボックス内に雨水等が溜まっている場合。

3. その他

- ・その他ご不明な点はその都度お問い合わせ願います。

資料1

一般住宅に係わる新設及び改造申請であっても事前協議が必要になる場合

一般住宅に係る給水装置の新設及び改造申請にあっても、既設給水管から分岐を行い別棟の新築住宅へ給水する場合には、事前協議をお願いします。

事前協議時には、申請箇所付近の最小動水圧、既設給水管の口径、既存住宅及び新築住宅の給水栓状況を調査のうえ、2012水道施設設計指針（P. 702表－9. 2. 1, P. 703表－9. 2. 6）による同時使用量の計算書を添付して申請してください。

計画使用水量に対して、既設給水管の口径が適切であるか判断させていただきます。

なお、一区画に一分岐の原則から、基本的に既設給水管からの分岐は認めておりません。

事前協議が必要な場合(例)





表-9.2.1を適用して合算する。

一般的な給水用具の種類別吐水量は、表-9.2.2のとおりである。また、給水用具の種類に関わらず吐水量を口径によって一律の水量として扱う方法もある(表-9.2.3参照)。

② 標準化した同時使用水量により求める方法

この方法は、給水用具の数と同時使用水量との関係についての標準値から求める方法である。次式のように給水装置内のすべての給水用具の個々の使用水量を足し合わせた全使用水量を給水用具の総数で除した値に、同時使用水量比(表-9.2.4)を乗じて求める方法である。

同時使用水量 = 給水用具の全使用水量 ÷ 給水用具総数 × 同時使用水量比

(2) 集合住宅等の場合

① 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

同時使用水量 = $42 \times (\text{戸数})^{0.33}$ [10戸未満]

同 上 = $19 \times (\text{戸数})^{0.67}$ [10戸～600戸未満]

② 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法

同時使用水量 = $26 \times (\text{人数})^{0.36}$ [30人以下]

同 上 = $13 \times (\text{人数})^{0.56}$ [31人～200人以下]

同 上 = $6.9 \times (\text{人数})^{0.67}$ [201人～2000人以下]

③ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法(調査により提案された新たな方法)

同時使用水量 = $26 \times (\text{人数})^{0.36}$ [30人以下]

同 上 = $15.2 \times (\text{人数})^{0.51}$ [31人以上]

④ 給水用具給水負荷単位により求める方法

この方法は、一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル、集合住宅等の場合に用いる。

給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による

使用頻度、使用時間及び多数の給水用具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものである。同時使用水量は、各種給水用具の給水用具給水負荷単位(表-9.2.5)に給水用具数を乗じたものを累計し、同時使用流量図(図-9.2.1)を利用して求める。

⑤ 各戸使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方法

1戸の使用水量を表-9.2.1及び表-9.2.2を使用した方法で求め、全体の同時使用戸数は、給水戸数と同時使用戸数率(表-9.2.6)より同時使用戸数を定め、同時使用水量を求める方法である。なお、この方法は他の方法に比べ過大となるため、用いられることは少ない。

表-9.2.1 同時使用率を考慮した給水用具数


総給水用具数(個)	同時使用率を考慮した給水用具数(個)
1	1
2～4	2
5～10	3
11～15	4
16～20	5
21～30	6

表-9.2.2 種類別吐水量とこれに対応する給水用具の口径


用 途	使用水量(L/min)	対応する給水用具の口径(mm)	備 考
台 所 流 し	12～40	13～20	
洗濯 面 器	12～40	13～20	
洗面 槽 (和 式)	8～15	13	
浴 槽 (洋 式)	20～40	13～20	
シャワー	30～60	20～25	
小便器(洗浄タンク)	8～15	13	1回(4～6秒)の吐水量 2～3 L 1回 (8～12秒)の吐水量 13.5～16.5 L
小便器(洗浄弁)	12～20	13	
大便器(洗浄タンク)	15～30	13	
大便器(洗浄弁)	12～20	13	
手 洗 器	70～130	25	
消 火 栓 (小 型)	5～10	13	
散 水 器	130～260	40～50	
洗 車 水	15～40	13～20	
洗 車 水	35～65	20～25	業務用

表-9.2.3 給水用具の標準使用水量

給水用具の口径(mm)	13	20	25
標準使用水量(L/min)	17	40	65



① 大便器洗浄弁が多い場合



② 大便器洗浄タンクが多い場合

図-9.2.1 同時使用流量図 (実用建築給排水設備による。)

表-9.2.4 給水用具数と同時使用水量比

総給水用具数	1	2	3	4	5	6	7
使用水量比	1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.6
総給水用具数	8	9	10	15	20	30	
使用水量比	2.8	2.9	3.0	3.5	4.0	5.0	

表-9.2.5 給水用具給水負荷単位 (SHASE-S 206 ; 2009)

器 具 名	水 栓	器具給水負荷単位	
		公衆用	私室用
大 便 器	洗 浄 弁	10	6
大 便 器	洗 浄 タ ン ク	5	3
小 便 器	洗 浄 弁	5	
小 便 器	洗 浄 タ ン ク	3	
手 洗 器	給 水 栓	2	1
医 療 用 洗 面 器	給 水 栓	1	0.5
医 務 室 用 流 し	給 水 栓	3	
台 所 流 し	給 水 栓	3	
料 理 場 流 し	給 水 栓	4	3
料 理 場 流 し	給 水 栓	2	
食 器 洗 流 し	給 水 栓	3	
連 合 流 し	給 水 栓	5	
洗 面 流 し	給 水 栓	2	3
(水栓1個につき)			
掃 除 用 流 し	給 水 栓	4	3
浴 槽	給 水 栓	4	2
シ ャ ワ ー	混 合 栓	4	2
浴 室 一 そ ろ い	大便器が洗浄弁による場合		8
浴 室 一 そ ろ い	大便器が洗浄タンクによる場合		6
水 飲 器	水 飲 水 栓	2	1
湯 沸 し 器	ボ ー ル タ ッ プ	2	
散 水 ・ 車 庫	給 水 栓	5	

注 給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。
 空気調和・衛生工学会：空気調和・衛生工学便覧第14版、第4巻、p116 (平22)

表-9.2.6 給水戸数と総同時使用率

総戸数	1～3	4～10	11～20	21～30	31～40	41～60	61～80	81～100
総同時使用率 (%)	100	90	80	70	65	60	55	50


〔参考9.2〕 同時使用水量の計算例

集合住宅における同時使用水量の各種算定方法による計算例を次に示す。

- (1) 建物の条件 (参考図-9.2.1参照)
 - ① 5階建て30戸の集合住宅とする。
 - ② 各戸の給水用具は、台所流し、洗面器、浴槽、シャワー、大便器洗浄タンクの5栓とする。
 - ③ 計画人口は、1戸当たり4人とする。
- (2) 計算例に示す算定方法及び算出諸元 (参考表-9.2.1参照)

参考表-9.2.1 算定方法及び算出諸元

方式	算 定 方 法	算 出 諸 元	備 考
①	戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法	10戸未満： $42 \times (\text{戸数})^{0.33} (\text{L/min})$ 10戸～600戸未満： $19 \times (\text{戸数})^{0.67} (\text{L/min})$	
②	居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法	30人以下： $26 \times (\text{人数})^{0.36} (\text{L/min})$ 31人～200人以下： $13 \times (\text{人数})^{0.56} (\text{L/min})$	
③	居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 (調査により新たに提案された方法)	30人以下： $26 \times (\text{人数})^{0.36} (\text{L/min})$ 31人以上： $15.2 \times (\text{人数})^{0.51} (\text{L/min})$	
④	給水用具給水負荷単位により求める方法	・ 台所流し : 3 ・ 洗面器 : 1 ・ 浴 槽 : 2 ・ シャワー : 2 ・ 大便器洗浄タンク : 3 } 計11単位	表-9.2.5 (私室用)
⑤	各戸の使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方法	・ 台所流し : 12L/min(※) ・ 洗面器 : 8L/min (※)同時に使用する給水用具に設計 ・ 浴 槽 : 20L/min ・ シャワー : 8L/min(※) 計32L/min ・ 大便器洗浄タンク : 12L/min(※)	表-9.2.1 表-9.2.2 表-9.2.6



参考図-9.2.1 建築概要図

(3) 同時使用水量の算出 (参考表-9.2.2参照)

2) 直結増圧式給水の計画使用水量

直結増圧式給水を行うに当たって同時使用水量を適正に設定することは、適切な給水管管径の決定及び増圧給水設備の適正容量の決定に不可欠である。これを誤ると、過大設備の導入、エネルギー利用の非効率化、給水不足の発生などが起こることがある。

同時使用水量の算定方法としては、前述の方法のほか、表-9.2.7を参考にする方法、水使用時間率と器具給水単位による方法、器具利用から予測する方法があるが、各種算定方法の特徴を熟知した上で実態に応じた方法を選択する。この際には、「直結給水システム導入ガイドライン」が参考となる。

直結増圧式給水の導入に当たって、水道事業者は同時使用水量の算定方法を施行基準等に定めることが望ましい。

2. 受水槽式給水の計画使用水量

受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的変化を考慮して定める。一般に受水槽への単位時間当たり給水量は、1日当たりの計画使用水量 (計画1日使用水量) を使用時間で除した水量とする。

計画1日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員 (表-9.2.7) を参考にするとともに、当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮して設定する。

計画一日使用水量の算定には、次の方法がある。